

1-03



Savezni zavod za mere i dragocene kovine,
Kovinsko merila zavod Zagreb,

P	27. 5. 1983
O	Prilagodnost
2-03/1064/1	

СФРЈ — SFRJ

САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMNITE KOVINE
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

БЕОГРАД — БЕОГРАД — БЕЛГРАД

Mike Alasa 14, pošt. fah 746, tel. 620-666, TELEX: 11020 YU YUZMBG

ODOBRENJE Br. 022-0175/83

Na osnovu člana 171. Zakona o opštem upravnom postupku (-Službeni list SFRJ-, broj 32/78) i člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima (-Službeni list SFRJ-, broj 13/76 i 74/80), na zahtev:

Elektromera i merila Beograd, Beograd

i na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja, izdaje se Odobrenje na osnovu koga se mogu podnositi na pregled merila:

JEDINICAMA I MERNIM MERILIMA

- A. NAZIV MERILA: ELEKTROMERA I MERILA
- B. TIP MERILA: 10, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
- C. PROIZVODAC MERILA: BEZIMENI
- D. NAMENA MERILA: za merenje električne energije i profazno snage

Merila su dva, četiri i osam komada.

- E. SLUŽBENA OZNAKA MERILA: E-4.101; E-4.102; E-4.103; E-4.104; E-4.105; E-4.106; E-4.107; E-4.108; E-4.109; E-4.110; E-4.111; E-4.112; E-4.113; E-4.114; E-4.115; E-4.116; E-4.117; E-4.118; E-4.119; E-4.120; E-4.121; E-4.122; E-4.123; E-4.124; E-4.125; E-4.126; E-4.127; E-4.128; E-4.129; E-4.130; E-4.131; E-4.132; E-4.133; E-4.134; E-4.135; E-4.136; E-4.137; E-4.138; E-4.139; E-4.140; E-4.141; E-4.142; E-4.143; E-4.144; E-4.145; E-4.146; E-4.147; E-4.148; E-4.149; E-4.150; E-4.151; E-4.152; E-4.153; E-4.154; E-4.155; E-4.156; E-4.157; E-4.158; E-4.159; E-4.160; E-4.161; E-4.162; E-4.163; E-4.164; E-4.165; E-4.166; E-4.167; E-4.168; E-4.169; E-4.170; E-4.171; E-4.172; E-4.173; E-4.174; E-4.175; E-4.176; E-4.177; E-4.178; E-4.179; E-4.180; E-4.181; E-4.182; E-4.183; E-4.184; E-4.185; E-4.186; E-4.187; E-4.188; E-4.189; E-4.190; E-4.191; E-4.192; E-4.193; E-4.194; E-4.195; E-4.196; E-4.197; E-4.198; E-4.199; E-4.200

Na osnovu ovog odobrenja, na pregled se može podneti: Merila

Merila ovog tipa merila, sledećih serijskih brojeva: _____

Tipskim ispitivanjem, koje je obavljeno u skladu sa Pravilnikom o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila ("Službeni list SFRJ", broj 29/76), utvrđeno je da je merilo iz stava 1. ovog odobrenja pogodno za upotrebu u javnom saobraćaju.
(Priloga o metrološkim uslovima na indikatorima brojeva na električnim oznakama). ("Službeni list SFRJ", br. 29/76)

Ovo odobrenje će biti objavljeno u "Glasniku" Saveznog zavoda za mere i dragocene metale.

Sastavni deo ovog odobrenja čini Prilog sa merno-tehničkim karakteristikama merila i načinom pregleda i žigosanja.

Naknada za tipsko ispitivanje merila je naplaćena prema Odluci o visini i načinu plaćanja troškova za pregled i tipsko ispitivanje merila ("Službeni list SFRJ", broj 63/79).


UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog odobrenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odobrenja. Žalba ne zadržava izvršenje Odobrenja.

Taksa po tarifnom broju 1. i 10. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa ("Službeni list SFRJ", broj 5/82), u iznosu od 8,00 i 30,00 dinara, za rad saveznih organa, naplaćena je od podnosioca zah-
teva i poništena.

CO:

1. Metrološko-razvojnem sektoru (2 primerka),
2. Kontrolno-inspekcijском sektoru (2 primerka),
3. Kontrolama mera i dragocenih metala, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Srebrno, Mitrovac, Novi Sad, Osijek, Rijeka, Split, Tuzla, Pula, Kraljevo
4. Ovlašćenim organizacijama udruženog rada,
5. Birou za informatiku (za "Glasnik" — 6 primeraka),
6. Pisarnici Zavoda.

BEOGRAD, 20. V 1983.



SAVEZNI ZAVOD ZA MERE
I DRAGOCENE METALE
o225-2176
20.V 1983.g.

PRILOG ODOBRENJU BROJ o225-2176/83

1. MERNO TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MERILA

Odobrenjem broj o225-2176/83 od 20.V 1983.godine odobrena je izvedba dvotarifnog brojčanika čiji je relej obuhvaćen jarmom u obliku slova "U" koji služi za povratni put magnetnog fluksa.



Na slici 1. prikazana je izvedba releja dvotarifnog brojčanika. Funkcionalne osobine dvotarifnog brojčanika sa ovom izvedbom releja ostaju neizmenjena u odnosu na ranije odobreni dvotarifni brojčanik, koji ima relej obuhvaćen cilindrom (loncem).

Dvotarifni brojčanik, koji ima napred opisani relej može se ugradjivati u jednofazna i trofazna brojila koja imaju ugradjen ispravljač za napajanje releja (dodatna oznaka u tipu DU), odobrena pod službenim oznakama, kao što je navedeno u odobrenju.

Ugradnjom ovakvog dvotarifnog brojčanika, merno tehničke karakteristike brojila ostaju nepromenjene.

Delovodni brojevi: o225-2176, od 15.IV 1983.god.
o225-2176, od 16. V 1983.god.


U Beogradu, 20.V 1983.





1.28


Primili na znanje i daljnji postupak!


Zagreb, 22. 07. 1983.


Vukić S. 

Kraljić M. 

Štimac V. 

Kovačić Z. 

Majcen S. 

Rukovodioc grupe
za električne mjerila :

Kajfež Drago, dipl.inž.