

0206-4967/1-73

5. 9. 74

INTEREXPORT

MS/NM

B e o g r a d  
Trg Republike 5/VIII  
P. fah 789

PREDMET Odobrenje monofaznih brojila  
el. energije proizvodnje "AEG"  
V. e s a t 5/3-DS, 21.12.1973.god.

Na osnovu rezultata tipskog ispitivanja monofaznih brojila aktivne električne energije proizvodnje "AEG", osnovni tip: A41H, A41G i A41U, prema tehničkim uslovima ovog Zavoda za brojila aktivne energije klase 2 i reaktivne energije klase 3 (Glasnik gr. XII, br. 9-10) izdaje se odobrenje za upotrebu u našoj zemlji sledećih tipova monofaznih brojila proizvodnje "AEG":

Osnovni tip	Osnovna-maks. struja (A)	Nazivni napon (V)	Nazivna frekvencija (Hz)
A41H	5-15, 10-30 15-45, 20-60	100 do 250	50 do 60
A41G	5-20, 10-40 20-60	100 do 250	50 do 60
A41U	5-30, 10-60	100 do 250	50 do 60

Klasa tačnosti: 2

Ispred osnovnog tipa može se dodavati i dodatna oznaka T 2, koja znači da je brojilo opremljeno sa dvotarifnim brojačnikom.

Napred navedena brojila odobravaju se pod službenom oznakom:  
F-4.184

Sva brojila koja budu isporučivana u našu zemlju na osnovu ovog odobrenja moraju u svemu zadovoljavati Tehničke uslove ovog Zavoda za brojila aktivne energije klase 2 i reaktivne energije klase 3 (Glasnik gr. XII, br. 9-10).

Ovo odobrenje biće objavljeno u Glasniku Zavoda.

KO: K.M.-Beograd, Zagreb, Ljubljana  
Sarajevo, Skoplje, Titograd  
Niš, Kruševac, Novi Sad,  
Rijeka, Osijek, Split

D I R E K T O R,  
Petar Kovičić, dipl.ing.

Grupa za inspekciju poslova  
KONTROLA MIJERA I BRACOGJENIH METALA  
ZAGREB

PRIMLJENO:	TO:	X	934
V. j.			
25	2188/1		

Primiti na znanje i daljnji postupak:

U Zagrebu 31. 10. 1974.

V. J. Šimac  
Vlastimir Čurković  
Goran Vlček  
Igor Šimić  
Ivan  
Miroslav  
Korica

Rukovodioce grupe za  
električna mjerila:

Karlo Dray