

KLASA: UP/I-960-03/99-07/24  
URBROJ: 558-03/19-99-2  
Zagreb, 03. rujna 1999

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke ELRA d.o.o., Vela Luka, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### **DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: jednofazno indukcijsko brojilo električne energije
  - tvornička oznaka mjerila: CM...
  - proizvođač mjerila: ELRA d.o.o.
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Vela Luka, Republika Hrvatska
  - službena oznaka tipa mjerila: HR F-4-1007
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### **Obrazloženje**

Tvrtka ELRA d.o.o., Vela Luka, podnijela je ovom Zavodu, 30. ožujka 1999 godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o metrološkim uvjetima za indukcijska brojila za električnu energiju ("Narodne novine" broj 51/93) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

#### **RAVNATELJ**

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. ELRA d.o.o., Vela Luka
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

## 1. OPIS MJERILA

Kao u prilogu rješenju klasa: UP/I-960-03/96-04/95, urbroj: 558-03/1-96-3, od 28. listopada 1996. godine, pod službenom oznakom HR F-4-1007, osim što se na natpisnoj pločici unosi ime proizvođača i mjesto proizvodnje: ELRA VELA LUKA.