

KLASA: UP/I-960-03/00-07/123

URBROJ: 558-03/2-00-2

Zagreb, 04. prosinca 2000.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke ELSI hitech group d.o.o., Ivana Mažuranića 2 , 40000 Čakovec, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

## DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektroničko kombinirano brojilo električne energije
  - tvornička oznaka mjerila: Z.B405...
  - proizvođač mjerila: Siemens Metering AG
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zug, Švicarska
  - službena oznaka tipa mjerila: HR F-6-1006
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

### Objašnjenje

ELSI hitech group d.o.o. podnijela je ovom Zavodu, 22. studenog 2000., zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu.

Tipnim ispitivanju mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 ("Narodne novine", broj 42/95) te Pravilnikom o metrološkim uvjetima za statička brojila aktivne električne energije r.t. 0,2 S i 0,5 S ("Narodne novine", broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

**RAVNATELJ**  
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. ELSI hitech group d.o.o., Ivana Mažuranića 2 , 40000 Čakovec
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

## 1. OPIS MJERILA

Kao u prilogu rješenja klasa: UP/I-960-03/94-04/76, urbroj: 558-03/1-97-1, od 22. travnja 1997. godine, pod službenom oznakom HR F-6-1006, s tim što se proširuje razred točnosti na r.t. 0,5S.

Brojila imaju tvorničku oznaku tipa Z.B405....

Mjesto proizvodnje je Zug, Švicarska.