

**NOT APPROVED**

KLASA: UP/I-960-03/97-04/45  
UR. BROJ: 558-03/1-97-2  
Zagreb, 19. prosinca 1997.

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94), na zahtjev tvrtke "riz-odašiljači d. d.", donosi se:

**RJEŠENJE**  
**o dopuni Rješenja o tipnom odobrenju mjerila**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja:

- Vrsta mjerila: **Trofazno elektroničko brojilo električne energije**
- Tvornička oznaka mjerila: EBT95
- Proizvođač mjerila: RIZ-Odašiljači d. d.
- Mjesto i država: Zagreb, Hrvatska
- Službena oznaka tipa mjerila: **HR F-6-1012**

2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.

3. Sastavni dio ovog rješenja je prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene, te način ovjeravanja i žigosanja mjerila.

Prilog se sastoji od 1 stranice.

**OBRAZLOŽENJE**

Tvrtka "RIZ-Odašiljači d, d. " podnijela je 29. travnja 1997. godine zahtjev za dopunu Rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2.

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništena.

Ravnatelj:  
dr. Jakša Topić, v.r.

1. Sve kao u prilogu Rješenja klasa 960-03194-04/001, uruđb. broj 558-0311-95-2, od 26. srpnja 1995. godine, i dopuni Rješenja klasa UP/I-960-03/95-04/120, uruđb. broj 558-03/1-96-1 od 12. ožujka 1995. godine, pod službenom oznakom HR F-6-1012, uz ove izmjene dane u daljnjem tekstu priloga.
1. 1. Pod službenom oznakom HR F-6-1012 primat će se na pregled i ovjeravanje trofazno elektroničko brojilo električne energije proizvodnje Riz-Odašiljači, Zagreb, tvorničke oznake tipa **EBT95** koji se mogu izrađivati i sa sljedećim dodatnim značajkama:
  - Osnovna i najveća struja: za izravni priključak: 20-100 A
  - Razred točnosti: 1 (jedan)
1. 2. Brojilima osnovnog tipa **EBT95** dodaju se ove dopunske oznake:
  - **A1B1** - brojila za izravni priključak, za strujno mjerno područje 10-40 A, razred točnosti 1
  - **A1C1** - brojila za izravni priključak, za strujno mjerno područje 10-60 A, razred točnosti 1
  - **A2E1F** - brojila za izravni priključak, za strujno mjerno područje 20-100 A, razred točnosti 2
  - **A1 E1 F** - brojila za izravni priključak, za strujno mjerno područje 20-100 A, razred točnosti 1