

KLASA: UP/I-960-03/00-07/72  
URBROJ: 558-03/2-00-2  
Zagreb, 20. srpnja 2000.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke ABB d.o.o., Trg J.F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

## DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektroničko trofazno brojilo
  - tvornička oznaka mjerila: AEM500
  - proizvođač mjerila: ABB Energir Ltd.
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Budimpešta, Mađarska
  - službena oznaka tipa mjerila: HR F-6-1020
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

### Obrazloženje

Tvrtka ABB d.o.o. podnijela je ovom Zavodu, 30. lipnja 2000., zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanju mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojiladjelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 ("Narodne novine", broj 42/95) te Pravilnikom o metrološkim uvjetima za statička brojila aktivne električne energije r.t. 0,2 S I 0,5 S ("Narodne novine", broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

**RAVNATELJ**  
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

### Dostaviti:

1. ABB d.o.o., Trg J.F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

## 1. OPIS MJERILA

Kao u prilogu rješenja klasa: UP/I-960-03/97-04/19, urbroj: 558-03/1-97-2, od 30. listopada 1997. godine, pod službenom oznakom HR F-6-1020, s tim što se proširuje razred točnosti na r.t. 0,5 ; 1 i 2.

Brojila imaju tvorničku oznaku tipa AEM500.

Mjesto proizvodnje je Budimpešta, Mađarska.