



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/14-04/14
URBROJ: 558-02-02-02/4-13-2
Zagreb, 3.6.2014.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu („Narodne novine“ broj 163/03, 194/03 i 111/07) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), u povodu zahtjeva za dopunom Rješenja o odobrenju tipa mjerila koje je podnijela tvrtka RIZ-Odašiljači d.d., Božidarevićeva 13, 10000 Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, zamjenik ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

RJEŠENJE
O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: Jednofazno statičko brojilo električne energije
 - tvornička oznaka mjerila: EBM108
 - proizvođač mjerila: RIZ-Odašiljači d.d.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Božidarevićeva 13, 10000 Zagreb, Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR F-6-1056
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo Rješenje o dopuni Rješenja o odobrenju tipa mjerila važi do isteka osnovnog Rješenja o odobrenju tipa mjerila.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka RIZ-Odašiljači d.d., Božidarevićeva 13, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu 14.4.2014 godine, zahtjev za dopunu Rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban broj uzoraka mjerila.

Ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, koje je provedeno u skladu s Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila („Narodne novine“ broj 82/02), utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 („Narodne novine“ br. 81/05, 11/06), te da je prikladno za uporabu.

Ovo Rješenje o dopuni Rješenja o odobrenju tipa mjerila važi do isteka osnovnog Rješenja o odobrenju tipa mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja.

Prilog: kao u tekstu

ZAMJENIK RAVNATELJA:



Mr.sc. Božidar Ljubić, dipl. ing.

Dostaviti:

1. RIZ-Odašiljači d.d., Božidarevićeva 13, 10000 Zagreb
2. OMP Zagreb, OMP Split, OMP Osijek, OMP Rijeka
3. Pismohrana, ovdje

PRILOG DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02/14-04/14

URBROJ: 558-02-01/1-11-2

PROIZVOĐAČ: RIZ-Odašiljači d.d.

MJERILO: Jednofazno statičko brojilo električne energije

TIP: EBM108

Službena oznaka tipa:
HR F-6-1056

Predmet Rješenja o dopuni Rješenja odobrenja tipa mjerila, na koje se odnosi ovaj prilog je jednofazno statičko brojilo električne energije tipa EBM108, , proizvođača RIZ-ODAŠILJAČI d.d. iz Zagreba, Božidarevićeva 13, u području mjerenja potrošnje jalove energije za unutrašnju ugradnju za potrebe domaćinstva i malih gospodarskih objekata

Odobrava se dopuna Tehničkih i mjeriteljskih značajki koje se odnose na područje mjerenja jalove energije i to:

- Temperaturni opseg za područje jalove energije:
Radni: -35 °C do 70 °C (Pokaznik: -25 °C do 70 °C)
Temperatura skladištenja: -40 °C do 85 °C

Ostalo

Kao u prilogu Rješenja o odobrenju tipa mjerila KLASA: UP/I-960-03/04-07/16, URBROJ: 558-03/6-05-2 od 31.1. 2005., i prilogu Rješenja o dopuni odobrenja tipa mjerila KLASA: UP/I-960-03/04-07/190, URBROJ: 558-03/8-06-2 od 28.12. 2006.