

KLASA: UP/I-960-03/01-07/30  
URBROJ: 558-03/4-01-2  
Zagreb, 27. ožujka 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke SIEMENS Landis & Staefa Division, Froudeova 94, 10020 Zagreb, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

## DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: Mjerilo toplinske energije
  - tvornička oznaka mjerila: **2WR4**
  - proizvođač mjerila: Siemens AG
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: 90459 Nuernberg, Njemačka
  - službena oznaka tipa mjerila: **HR Q-2-1004**
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

## Obrazloženje

Tvrtka SIEMENS Landis & Staefa Division, Froudeova 94, 10020 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu 6. veljače 2001. zahtjev za dopunu tipnog odobrenja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije ("Narodne novine" broj 25 / 29. 02. 2000.) i da su prikladna za uporabu.

Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

**R A V N A T E L J**

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Tvrtka SIEMENS Landis & Staefa Division, Froudeova 94, 10020 Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. Sve kao u prilogu rješenja o tipnome odobrenju mjerila **KLASA: 960-03/94-04/45**  
**URBROJ: 558-03/1-94-2** pod službenom oznakom tipa mjerila **Q-2-1004**, od **9. rujna 1994. g.**
2. Mjerila toplinske energije tipa **2WR4** proizvođača **Siemens AG – ATM d.d.** po konstrukciji odgovaraju mjerilima koja su odobrena tipnim odobrenjem pod službenom oznakom tipa mjerila **Q-2-1004** od **9. rujna 1994. g.**
3. U prilogu rješenja o tipnome odobrenju mjerila **KLASA: 960-03/94-04/45**  
**URBROJ: 558-03/1-94-2** podtočka **3.5.** mijenja se tako da sada glasi:

Značajke mjerila protoka:

<b>q<sub>p</sub> (m<sup>3</sup>/h)</b>	0,6	1,5	2,5	6	10	15	25	40
<b>q<sub>s</sub> (m<sup>3</sup>/h)</b>	1,5	3	6	12	20	30	50	80
<b>q<sub>i</sub> (m<sup>3</sup>/h)</b>	0,006	0,015	0,025	0,06	0,1	0,15	0,25	0,4
<b>položaj ugradbe</b>	vodoravan ili uspravan							
<b>ugradbena dužina (mm)</b>	110 / 190	110 / 190	190	260	300	270 / 300	300	300

4. U prilogu rješenja o tipnome odobrenju mjerila **KLASA: 960-03/94-04/45**  
**URBROJ: 558-03/1-94-2** podtočka **3.7.** mijenja se tako da sada glasi:

Razred točnosti : **3**

Granice dopuštenih pogrešaka mjerila određene su Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije ("Narodne novine" broj 25 / 29. 02. 2000.).

5. U prilogu rješenja o tipnome odobrenju mjerila **KLASA: 960-03/94-04/45**  
**URBROJ: 558-03/1-94-2** točka **5.** mijenja se tako da sada glasi:

Na mjerilu toplinske energije moraju se, ovisno o izvedbi mjerila, postaviti natpisi i oznake u skladu s člankom 18. i člankom 19. ili 20. Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije.