

KLASA: UP/I-960-03/00-07/30
URBROJ: 558-03/4-00-2
Zagreb, 16. ožujka 2000.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke Siemens - Landis & Staefa Division, Representative Office, Freudeova 94, Zagreb, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Mjerilo toplinske energije
 - tvornička oznaka mjerila: WSJ...
 - proizvođač mjerila: Siemens – Landis & Staefa Produktion GmbH
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: 60388 Frankfurt, Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: **HR Q-2-1019**
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka Landis & Staefa Building Control, Representative Office, Freudeova 94, Zagreb, podnijela je ovom Zavodu zahtjev za dopunu tipnog odobrenja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije ("Narodne novine" broj 25/2000) i da su prikladna za uporabu.

Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

RAVNATELJ
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v. r.

Dostaviti:

1. Tvrtka Landis & Staefa Building Control, Representative Office, Freudeova 94, 10020 Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. Sve kao u prilogu rješenja o tipnom odobrenju mjerila **KLASA: 960-03/99-07/60**
URBROJ: 558-03/4-99-3 pod službenom oznakom tipa mjerila **Q-2-1019**, od
20. prosinca 1999. g.
2. Mjerila toplinske energije tipa **WSJ...** proizvođača Siemens - Landis & Staefa
Produktion GmbH po konstrukciji i mjeriteljskim značajkama odgovaraju mjerilima
proizvođača Landis & Staefa Deutschland Produktion GmbH. Mjerila su proizvod
iste tvrtke koja je od 1998-10-01 integrirana u poslovni sustav Siemens, te je
promijenila naziv i adresu.
3. . U prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila **KLASA: 960-03/99-07/60** **URBROJ:**
558-03/4-99-3 točka **2.1.8.** mijenja se tako da sada glasi:

2.1.8. Protok (q_p , q_i i q_s), položaj ugradbe, mjesto ugradbe i mjeriteljski razred točnosti

Trajni protok q_p (m^3 / h) :	40 ; 60
Omjer q_p / q_i	50 : 1
Omjer q_s / q_p :	2 : 1
položaj ugradbe (cjelovito mjerilo):	vodoravan ili okomit (v. naputak proizvođača mjerila za ugradbu)
mjesto ugradbe :	u polazu ili povratu kruga za izmjenu topline
mjeriteljski razred točnosti (cjelovito mjerilo) :	3