



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/13-04/25

URBROJ: 558-02-01-02/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu („Narodne novine“ broj 163/03,194/03 i 111/07) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), u povodu zahtjeva za dopunom rješenja odobrenja tipa mjerila koje je podnijela tvrtka COLLEDANI, 52460 Buje, Rudine 16, OIB: 18312934597, radi dopune rješenja o odobrenju tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: strujni mjerni transformator
 - tvornička oznaka mjerila: AB131
 - proizvođač mjerila: Tesar s.r.l.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: 52030 Chiassa Superiore (AR9, Italija)
 - službena oznaka tipa mjerila: HR T-1-1013
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna rješenja važi do isteka izvornog rješenja.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka, COLLEDANI, 52460 Buje, Rudine 16, podnijela je ovom Zavodu 28. svibnja 2013. godine, zahtjev za dopunom rješenja o promjeni tipa mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban broj uzoraka mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, koje je provedeno u skladu s Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila („Narodne novine“ broj 82/02), utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije („Narodne novine“ br. 11/06), te da je prikladno za uporabu.

Ova dopuna rješenja važi do isteka izvornog rješenja, na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 08/96) u iznosu od 70,00 kkn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)



Ravnatelj:

Ismar Avdagić, dipl. iur.

Dostaviti:

1. COLLEDANI, 52460 Buje, Rudine 16
2. Pismohrana, ovdje

PRILOG DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02/13-04/25

URBROJ: 558-02-01-02/1-13-2

PROIZVOĐAČ: TESAR s.r.l

MJERILO: strujni mjerni transformator

TIP: AB131

Službena oznaka tipa:
HR T-1-1013

Odobrava se pored uporabe tipa mjerila AB122, i uporaba mjerila tipa AB131.

1. Tehničke karakteristike strujnih mjernih transformatora

- Napon mreže 24 i 36 kV
- Primarna nazivna struja 5 – 2500A, oznake P1-P2
- Sekundarna nazivna struja 5-5A, oznake 1S1-1S2, 2S1-2S2
- Razred točnosti 0,5 za mjerenje i 5P i 10P za zaštitu
- Nazivna snaga 10-30VA

Ostalo

Kao u prilogu Rješenja o odobrenju tipa mjerila KLASA: UP/I-960-03/05-08/2, URBROJ: 558-03/10-05-2 od 09. svibnja 2005.